

Flushkum

med løs eller innstøpt gummipakning - sirkulært tverrsnitt



11.2020

Produkt	- Betongkum til bruk av løs glidepakning - type BASAL - Betongkum med innstøpt gummipakning - type BASAL ig (kumring med bunn og innstøpt Flush-innsats)
Produsent	- Loe Rørprodukter AS, Ytongveien 30, 3300 Hokksund - Loe Rørprodukter Nord AS, Leirfossvegen 71, 7038 Trondheim

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Kumelementer og -skjøter for betongkummer med sirkulært tverrsnitt for adkomst til vann- og avløpssystemer Rengjøring av avløpsrør med behov for hyppig spyling <i>Produktene kan leveres med og uten krav til tetthet.</i>
Tekniske data	- Betongkum type BASAL Kumelementer til bruk av løs glidepakning med innvendig diameter 1200 mm - Betongkum type BASAL ig Kumelementer med innstøpt gummipakning med innvendig diameter 1200 mm - Innstøpningsdeler type Fabekun fra Funke Flush-innsats og ventilbeskytter Egenvekt: 23-25 kN/m³
Bestanddeler	- Betong (betongkvalitet minimum M 40) - Armeringsringer og -nett av kamstål - Godkjente løfteankre - Gummipakning (materialtype EPDM eller NBR ved oljeholdig vann iht. NS-EN 681-1) - Flush-innsats av polyvinylklorid-hard (PVC-U) og rustfrittstål <i>Gategods, innstøpningsdeler og løse eller ettermonterte stiger inngår ikke.</i> <i>For ytterligere informasjon/spesifikasjon - se leverandørens FDV og/eller datablad.</i>
Produktspesifikasjon	- NS 3139 - Kummer av betong - Uarmert, stålfiberarmert og armert betong - BASAL Standard

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting / håndtering	Kumelementer er utstyrt med innstøpte løfteankre. Løfte- og monteringsutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes. Se også BASAL leggeanvisning.
Skjøting	BASAL diameter 1200 mm kan skjøtes med PRE-BAS kumelementer. BASAL og BASAL ig kan ikke skjøtes sammen.
Montering / legging	Se BASAL leggeanvisning.
Service	Produktene krever ingen service.
Destruksjon	Betongavfall og Flush-innsats kan normalt leveres til godkjent mottak for resirkulering. Armering og gummipakning fjernes og leveres til godkjent mottak for resirkulering før betong kan gjenbrukes som fyllmasser.
Gjenbruk	Ved gjenbruk av kumelementer og løfting ved bruk av innstøpte løfteanker må dette vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankerne.
Eventuelt	For ytterligere informasjon - se produktets ytelseserklæring.